

DOSSIER : 200128 008009 02  
Bordereau : 1  
N° travail : 020683  
Date d'édition : 17/02/2020

Identification du point de prélèvement	
Nom	: Commune de MIERY
Commune	: MIERY
UGE	: 117-ADD.COMM. DE MIERY


Commune de MIERY  
Mairie  
39800 MIERY








Données de prélèvement	
Nom	: CENTRE BOURG
Localisation	: Mme MAITREJEAN - 4 rue principale - cuisine
Commune	: MIERY
Préleveur	: PETITJEAN Franck (LDA39)
N° PSV	: 841
Nom installation	: 708 MIERY
Payeur	: Commune de MIERY

DATE DE PRELEVEMENT	DATE DE RECEPTION	DATE DE DEBUT D'ANALYSE
12/02/2020 à 14:15	12/02/2020	12/02/2020
Type de visite : D1	Type d'analyse : D1C	Type d'eau : T
Motif : S1 Recontrôle eau distribuée (art. 10.1)		

Observations préleveur : Néant
--------------------------------

L'analyse des paramètres terrain est effectuée par le préleveur.

 Prélèvements réalisés selon la norme FDT 90-520 par le LDA39 couverts par l'accréditation COFRAC

Paramètres	Résultats	Unités	Limites de qualité	Références de qualité
<b>Paramètres de terrain</b>				
 Chlore libre <i>méth. int. DPD au comparateur</i>	0.10	mg/L Cl <sub>2</sub>		
 Chlore total <i>méth. int. DPD au comparateur</i>	0.12	mg/L		
Température de l'eau <i>Electrométrie</i>	9.6	°C		<25
 pH mesuré à la température de l'eau <i>NF EN ISO 10523</i>	7.6	pH		
<b>Paramètres microbiologiques</b>				
 Microorganismes revivifiables à 36°C <i>NF EN ISO 6222</i>	<1	n/mL		
 Microorganismes revivifiables à 22°C <i>NF EN ISO 6222</i>	<1	n/mL		
 Coliformes totaux <i>NF EN ISO 9308-1</i>	<1	n/100mL		<1
 Escherichia coli <i>NF EN ISO 9308-1</i>	<1	n/100mL	<1	

DOSSIER : 200128 008009 02  
Bordereau : 1  
N° travail : 020683  
Date d'édition : 17/02/2020

Paramètres	Résultats	Unités	Limites de qualité	Références de qualité
<input checked="" type="checkbox"/> Enterocoques intestinaux NF EN ISO 7899-2	<1	n/100mL	<1	
<input checked="" type="checkbox"/> Spores anaérobies sulfito-réducteurs NF EN 26461-2	<1	n/100mL		<1
<b>Paramètres physico-chimiques</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Turbidité NF EN ISO 7027-1	0.30	NFU		<2.01
<input checked="" type="checkbox"/> Conductivité corrigée à 25°C NF EN 27888	494	µS/cm		entre 200 et 1100
Température de mesure Electrométrie	19.8	°C		
<input checked="" type="checkbox"/> Azote ammoniacal (NH4) NF T 90-015-2	<0.01	mg NH4/L		<0.1
Couleur Evaluation sensorielle	0	qual.		
Odeur Evaluation sensorielle	0	qual.		
Aspect Evaluation sensorielle	0	qual.		

= paramètre accrédité E.C. = en cours d'analyse  = non conforme aux limites \* = référence non satisfaite N.M. = non mesuré

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification.

### Conclusion sur la conformité :

EAU CONFORME selon l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine pour l'ensemble des paramètres analysés.

Toute demande de renseignements concernant ce prélèvement doit être adressée à l'ARS de Franche-Comté - UTSE 39  
CS 60152 - 39015 LONS LE SAUNIER CEDEX - Tél. 03.84.86.83.46 - Fax : 03.81.65.58.65

Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire conformément au Code de la Santé Publique.

« Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande »


DOSSIER : 200128 008009 02  
 Bordereau : 1  
 N° travail : 020683  
 Date d'édition : 17/02/2020

Paramètres	Résultats	Unités	Limites de qualité	Références de qualité
------------	-----------	--------	--------------------	-----------------------

Validé le 17/02/2020

Copie à :  
 ARS DE FRANCHE-COMTE - UTSE 39


Anais KMIEC-GENOT



Technicienne Habilitée

L'attestation de conformité éventuelle ne tient pas compte des incertitudes. Elle est couverte par l'accréditation dans le cas où tous les paramètres sont accrédités et ne l'est pas dans le cas contraire.

Le présent rapport ne peut être reproduit que sur autorisation écrite du laboratoire et sous la forme intégrale, signature comprise. Il ne concerne que le(s) produit(s) décrit(s) ci-dessus.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation et signalées ci-dessus par le symbole . Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Corporation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour les informations vous concernant en vous adressant au LDA39.